



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W WEJHEROWIE**

Wejherowo, dnia 22.01.2021r.

HK.9022.1.18.2021.AZ.2

KOMUNIKAT NR 2/2021

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie

**o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia
z wodociągu publicznego Reszki**

W dniu 22 stycznia 2021r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdził warunkową przydatności wody do spożycia w wodociągu publicznym Reszki (gm. Wejherowo) ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne tj. obecność bakterii grupy coli do 10 jtk w 100 ml wody przy jednoczesnym wykluczeniu parametrów: Escherichia coli oraz Enterekoków.

Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana jedynie do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i splukiwania toalet.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
Wejherowie

Ewa Banasik

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie
84-200 Wejherowo; ul. Obrońców Helu 3
tel. (58) 677-79-01, fax (58) 679-79-03, e-mail psie@wejherowo.pl

niepodlega

POLSKA
RZECZPOSPOLITA
NIEPODLEGŁOŚĆ